


# Kanalizace a ČOV Písařov

## Situační výkres

**2**

1:500

Souřadnicový systém: JTSK  
 Výškový systém: BPV  
 Půdopis a výškopisní plán zhotovili: GEOCART  
 GEOCART – sdružení fyzických osob  
 Jilovská 6, 787 01 Šumperk, tel.: 583 211 708, 603 728 496  
 Náležitostní a přesnostní odpovědnost:  
 územním zjednotěním



Závěry pozemních inž. sítí mají jen informativní charakter.  
 Před započátím zemních prací je nutné požádat správce jednotlivých vedení  
 o prostorové vyjádření sítí.

VED. PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	IPR. S. 60 INŽ. L. ZVOLSKÁ ING. M. ZÁMEČNÍK ING. M. ZÁMEČNÍK
ING. L. ZVOLSKÁ	ING. M. ZÁMEČNÍK	ING. M. ZÁMEČNÍK	
INVESTOR: OBLIC PÍSAŘOV			
Kanalizace a ČOV PÍSAŘOV			Formát: A4
Dokumentace pro územní řízení			Datum: 01/2017
C Situační výkresy			Stupeň: ÚR
C.2 CELKOVÝ A C.3 KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES č.2			Zak. číslo: /2015
MÉRITKO		ČÍSLO VÝKRESU	
1:500	2	C.2, C.3	

**SITĚ STÁVAJÍCÍ:**

**NADZEMNÍ**

- sdflovací vedení
- silové vedení (NN)
- silové vedení (VN)

**PODZEMNÍ**

- silové vedení (NN)
- sdflovací vedení
- vodovod
- kanalizace (nerozlišená)

○ V1 500.32  
○ 499.32
 ozn. šachty
výška poklopu v m. n. m.  
výška dna v m. n. m.

**NAVRHOVANÁ TLAKOVÁ KANALIZACE:**

- **S02 – TLAKOVÉ KANALIZAČNÍ ŘÁDY**  
 MATERIÁL POTRUBÍ – PE 100 – D50–D110 SDR11, PRO BEZVÝKOPOVÉ TECHNOLOGIE  
 IDENTIFIKAČNÍ VODIČ AKKY 2x6mm  
 POKUD NENÍ V SITUACI VYZNAČENO JINAK, BUDOU ŘÁDY POKLADÁNY BEZVÝKOPOVĚ, METODOU HORIZONTÁLNÍHO ŘÍZENÉHO VRTÁNÍ (HDD)
- **S03 – PŘÍPOJNÉ VĚTVĚ K ČERPACÍM STANICÍM**  
 PRO NÁPOJENÍ DOMOVNÍCH ČERPACÍCH ŠACHET  
 MATERIÁL POTRUBÍ – PE 100 – 40x3,7 SDR11  
 IDENTIFIKAČNÍ VODIČ AKKY 2x6mm  
 PROVAĐENÝ BUDOU KLASICKÝM ZPŮSOBEM V OTEVŘENĚM, PAŽENĚM VÝKOPU  
 PRO TRVALÉ OBYDLÉNĚ NEMOVITOSTI
- PRO DOČASNĚ OBYDLÉNĚ NEMOVITOSTI (CHALUPÁŘI)

○ ČsD ČERPACÍ ŠACHTA DOMOVNÍ ČERPACÍ STANICE PRO NÁPOJENÍ SPLAŠKOVÝCH DOMOVNÍCH ODPADŮ  
◆ IG PRŮZKUM-SONDY

**S1-7-22m-D50**

**S1-6-402m-D50**

**S1-6**

Délka dotčení p.č.59616:  
kanalizační přípojkou: 2440

Písařovský potok

**S1**

**S1-5-74,5m-D50**

**S1-4-62m-D50**

**S1-1879m**

**S1-3a-134m-D50**

**S1-3b-69m-D50**

**S1-7**

Délka dotčení p.č.166314:  
kanalizační stokou S1-3 - 100m  
kanalizačními přípojkami P128,121,124,101,113 - 20m

Silnice III/324

