# Kanalizace a ČOV Písařov

Situační výkres

4

1:500

## SÍTĚ STÁVAJÍCÍ:

NADZEMNÍ

- sdělovací vedení
- silové vedení (NN)
- silové vedení (VN)

PODZEMNÍ

- silové vedení (NN)
- sdělovací vedení
- vodovod
- kanalizace (nerozlišená)

V1 500.32 / 499.32 — ozn.šachty — výška poklopu v m n.m. / výška dna v m n.m.

## NAVRHOVANÁ TLAKOVÁ KANALIZACE:

**SO2 – TLAKOVÉ KANALIZAČNÍ ŘADY**
MATERIÁL POTRUBÍ – PE 100 – D50–D110 SDR11, PRO BEZVÝKOPOVÉ TECHNOLOGIE
IDENTIFIKAČNÍ VODIČ AYKY 2x6mm
POKUD NENÍ V SITUACI VYZNAČENO JINAK, BUDOU ŘADY POKLÁDÁNY BEZVÝKOPOVĚ, METODOU HORIZONTÁLNÍHO ŘÍZENÉHO VRTÁNÍ (HDD)

**SO3 – PŘÍPOJNÉ VĚTVE K ČERPACÍM STANICÍM**
PRO NAPOJENÍ DOMOVNÍCH ČERPACÍCH ŠACHET
MATERIÁL POTRUBÍ – PE 100 – 40x3,7 SDR11
IDENTIFIKAČNÍ VODIČ AYKY 2x6mm
PROVÁDĚNY BUDOU KLASICKÝM ZPŮSOBEM V OTEVŘENÉM, PAŽENÉM VÝKOPU

- PRO TRVALE OBYDLENÉ NEMOVITOSTÍ
- PRO DOČASNĚ OBYDLENÉ NEMOVITOSTÍ (CHALUPÁŘI)

Čsd ČERPACÍ ŠACHTA DOMOVNÍ ČERPACÍ STANICE PRO NAPOJENÍ SPLAŠKOVÝCH DOMOVNÍCH ODPADŮ

IG PRŮZKUM–SONDY

Souřadnicový systém JTSK
Výškový systém BPV
Polohopisný a výškopisný plán zhotovil: GEOCART
GEOCART–sdružení fyzických osob
Jiřová 6, 787 01 Šumperk tel.: 583 211 708, 603 728 496
Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům
Zákres podzemních inž. sítí má jen informativní charakter. Před započetím zemních prací je nutné požádat správce jednotlivých vedení o prostorové vytýčení sítí.

| VED.PROJEKTANT | ZODP.PROJEKTANT | VYPRACOVAL |
|---|---|---|
| ING. L. ZVOLSKÁ | ING. M. ZÁMEČNÍK | ING. M. ZÁMEČNÍK |

promeal s.r.o. ČKAIT 1 0 0 4 6
ŽITNÁ 19, 621 00 BRNO

INVESTOR : OBEC PÍSAŘOV

| | |
|---|---|
| Formát | *A4 |
| Datum | 01/2017 |
| Stupeň | DUR |
| Zak.číslo | /2015 |

# KANALIZACE A ČOV PÍSAŘOV

Dokumentace pro územní řízení
C Situační výkresy

C.2 CELKOVÝ A C.3 KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES č.4

| MĚŘÍTKO | ČÍSLO VÝKRESU |
|---|---|
| 1:500 | 4 C.2, C.3 |

S1-7.2-403m-D50
S1-7.2
S1-10-182m-D50
S1-7.4-69m-D50
S1-7
S1
S1-7.3-113m-D50
S1-7.2
S1-7.2.1-37m-D50
S3-1-125m-D50
S3-2.1-180m-D50
S3-2a-107m-D50
S3-2b-55m-D50
S3-975m
D 50-65m
D 63-777m
D 75-133m
S3
Sekční uzávěr s čistící armaturou 563,5 m n.m.
Písařovský potok
P154-3m
P152-14m
P151-16m
P150-16m
P6.e.3-5m
P77-5m
P36-11m
P38-36m
P97-31m
P42-84m
P40-7m
P39-10m
P41-25m
P125-11m
P43-34m
P120-10m
P45-9m
P46-11m
P174-6m
P178-8m
P79-9m
P78-15m
P253-20m
P237-18m
P117-21m
P222-6m
P201-41m
P250-9m
P139-13m
P138-8m
P82-20m
P83-21m
P81-37m
P112-16m
P206-6m
P216-31m
P202-11m
Čsd 154
Čsd 152
Čsd 151
Čsd 150
Čsd 77
Čsd 38
Čsd 36
Čsd 97
Čsd 156
Čsd 42
Čsd 41
Čsd 39
Čsd 40
Čsd 246
Čsd 232
Čsd 125
Čsd 43
Čsd 120
Čsd 45
Čsd 172
Čsd 174
Čsd 46
Čsd 253
Čsd 237
Čsd 117
Čsd 188
Čsd 78
Čsd 79
Čsd 201
Čsd 222
Čsd 250
Čsd 139
Čsd 138
Čsd 92
Čsd 83
Čsd 81
Čsd 202
Čsd 112
Čsd 206
Čsd 216