Kanalizace a ČOV Písařov

Situační výkres

6

1:500

S4

ČSd 51
642.20

P51-3m

P153-15m

ČSd 153

ČSd 144

P144-26m

S4-313m-D50

S3

ČSd 67

P67-21m

P243-6m

ČSd 243

P68-24m

ČSd 68

S3

Sekční uzávěr
s čistící armaturou
620,5 m n.m.

ČSd p.č.1131/13

P1131/13-13m

S3-4-62m-D50

S5-147m-D50

ČSd 240

ČSd 239

P239-6m

P240-5m

ČSd 242

P242-3m

ČSd 241

SÍTĚ STÁVAJÍCÍ:

NADZEMNÍ

- sdělovací vedení
- silové vedení (NN)
- silové vedení (VN)

PODZEMNÍ

- silové vedení (NN)
- sdělovací vedení
- vodovod
- kanalizace (nerozlišená)

V1 500. 32 / 499. 32 — ozn.šachty — výška poklopu v m n.m. / výška dna v m n.m.

NAVRHOVANÁ TLAKOVÁ KANALIZACE:

SO2 – TLAKOVÉ KANALIZAČNÍ ŘADY
MATERIÁL POTRUBÍ – PE 100 – D50–D110 SDR11, PRO BEZVÝKOPOVÉ TECHNOLOGIE
IDENTIFIKAČNÍ VODIČ AYKY 2x6mm
POKUD NENÍ V SITUACI VYZNAČENO JINAK, BUDOU ŘADY POKLÁDÁNY
BEZVÝKOPOVĚ, METODOU HORIZONTÁLNÍHO ŘÍZENÉHO VRTÁNÍ (HDD)

SO3 – PŘÍPOJNÉ VĚTVE K ČERPACÍM STANICÍM
PRO NAPOJENÍ DOMOVNÍCH ČERPACÍCH ŠACHET
MATERIÁL POTRUBÍ – PE 100 – 40x3,7 SDR11
IDENTIFIKAČNÍ VODIČ AYKY 2x6mm
PROVÁDĚNY BUDOU KLASICKÝM ZPŮSOBEM V OTEVŘENÉM, PAŽENÉM VÝKOPU

- PRO TRVALE OBYDLENÉ NEMOVITOSTÍ
- PRO DOČASNĚ OBYDLENÉ NEMOVITOSTÍ (CHALUPÁŘI)

ČSd — ČERPACÍ ŠACHTA DOMOVNÍ ČERPACÍ STANICE PRO NAPOJENÍ SPLAŠKOVÝCH DOMOVNÍCH ODPADŮ

IG PRŮZKUM–SONDY

Souřadnicový systém JTSK
Výškový systém BPV

Polohopisný a výškopisný plán zhotovil: GEOCART
GEOCART–sdružení fyzických osob
Jilová 6, 787 01 Šumperk tel.: 583 211 708, 603 728 496

Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům

Zákres podzemních inž. sítí má jen informativní charakter.
Před započetím zemních prací je nutné požádat správce jednotlivých vedení o prostorové vytýčení sítí.

VED.PROJEKTANT	ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL
ING. L. ZVOLSKÁ	ING. M. ZÁMEČNÍK	ING. M. ZÁMEČNÍK

promed SPOL. S R.O. ŽITNÁ 19, 621 00 BRNO

INVESTOR : OBEC PÍSAŘOV

Formát *A4
Datum 01/2017
Stupeň DUR
Zak.číslo /2015

KANALIZACE A ČOV PÍSAŘOV

Dokumentace pro územní řízení
C Situační výkresy

C.2 CELKOVÝ A C.3 KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES č.6

MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
1:500	6 C.2, C.3